

# ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ

Адреса (місцезнаходження) будівлі: м.Львів, вул. Стрийська, 108

Функціональне призначення та назва: офісні приміщення (секція 6)

## Відомості про конструкцію будівлі:


загальна площа, м <sup>2</sup> :	5428,29
загальний об'єм, м <sup>3</sup> :	20066,93
опалювана площа, м <sup>2</sup> :	3727,38
опалюваний об'єм, м <sup>3</sup> :	19367,55
кількість поверхів:	15
рік прийняття в експлуатацію:	нове будівництво
кількість входів:	2

## Фото



Шкала класів енергетичної ефективності	Клас енергетичної
Високий рівень енергоефективності	
<b>A</b>	<21 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>B</b>	<38 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>C</b>	<43 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>D</b>	<53 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>E</b>	<64 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>F</b>	<75 кВт×год/м <sup>3</sup>
<b>G</b>	>75 кВт×год/м <sup>3</sup>
Низький рівень енергоефективності	
Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, охолодження будівлі, кВт×год/м <sup>3</sup>	<b>35,3</b>

Питоме споживання первинної енергії, кВт×год/м<sup>3</sup> за рік: **50,80**



Питомі викиди парникових газів кг/м<sup>3</sup> за рік: **17,30**

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора: **AP 000072**