

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлового
господарства та інфраструктури
Львівської міської ради

М.П.



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № ТУ-Вг 43-17
від " 23 " 01 2017 року

На приєднання

багатоповерхових житлових будинків з вбудовано - прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом

(рішення від 30.09.2016р. №897 виконавчого комітету Львівської міської ради)
(найменування об'єкта будівництва)

до централізованих систем водопостачання та водовідведення м.Львова

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник ТзОВ "Будівельна кераміка Львова"
2. Найменування об'єкта будівництва багатоповерхові житлові будинки з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва вул.Стрийська, 108
4. Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) нове
5. Проектна організація (найменування, місцезнаходження, № телефону, П.І.Б ГІПа) ПП "АРК-ПРОЕКТ"
6. Нормативні терміни: проектування ____, будівництва ____, введення об'єкта будівництва в експлуатацію __
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта _____ тис.грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Потреба у воді 359,0 куб.м/добу, максимальні витрати 19,7 л/сек. Відпуск води проводиться цілодобово.
2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі є: водопровід Д-600мм або водопровід Д-160мм, після виконання вимог п.9.
Тиск в водопроводі Д-600мм 2,2 атм(кгс/кв.см).
4. Мережа : _____ /кільцева, тупикова/
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити: колодязі, запірну арматуру, вантуз, випуск та пожегідранти у відповідності до вимог ДБН В.2.5-74:2013
(пожежні гідранти, водорозбірні колонки тощо)
6. Рекомендований матеріал для труб вводу згідно проекту
7. Глибина 1,2- 1,5 м (згідно із ДБН В.2.5-74:2013)
8. На водопровідному вводі обладнати: вodomірні вузли для загального та поквартирного обліку води з імпульсним виходом та терміналом передачі даних у відповідності до вимог ДБН В.2.5-64: 2012
(місце установки, тип водолічильника, діаметр)
9. Особливі умови: запроектувати та виконати наступне:
- перекладку ділянки водопроводу Д-600мм від колодязя ВК-1 (на генплані) до точки "А" (на генплані), довжиною орієнтовно 150 п.м., з виносом його за межі забудови на відстань згідно вимог ДБН;
- перекладку водопровідних мереж Д-100мм (діаметр прийняти 160мм) з виносом їх за межі забудови на відстань згідно вимог ДБН та переключенням до них всіх водопровідних вводів супутніх споживачів;
- з метою забезпечення водопостачання мешканців квартир верхніх поверхів вказаних ж.б. передбачити влаштування установки для підкачки води.
(необхідність будівництва резервуарів чистої води, підкачувальних пристроїв, установки діафрагм, обмежувачів витрат води, регуляторів тиску, використання систем оборотного та повторного промислового водопостачання тощо)
10. Точка розподілу є: місце підключення до водопроводу Д-600мм або до водопроводу Д-160мм

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків: 359,0 куб.м/добу;
б) максимальне скидання стоків 21,3 л/сек.;
в) відведення дощових стоків 72,38 л/сек;
г) коефіцієнт нерівномірності _____;
д) БСК5 від _____ мг/л до _____ мг/л
ж) характерні інгредієнти стічних вод, токсичні та шкідливі речовини і їх граничнодопустимі концентрації в стоках (у контрольному колодязі і в місці підключення окремо для кожної точки скиду стічних вод):
_____ не більше _____ мг/л; _____ не більше _____ мг/л тощо.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБНВ.2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання стічних вод підприємств у систему міської каналізації Львова, затвердженим рішенням виконкому від 18.09.02р. №292, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Для дотримання вимог пункту 1 необхідне проведення на майданчику об'єкта будівництва таких будівельно монтажних робіт та вжиття організаційно-технічних заходів:

- а) _____
б) _____

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення є: внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Д-500-1000мм, при умові виконання вимог п.5.. Точку підключення вирішити проектом.

4. Точка розподілу є: місце підключення до внутрішньоквартального колектора Д-500-1000мм

5. Особливі умови: внутрішньоквартальний каналізаційний колектор Д-500-1000мм привести в технічно-справний стан в межах ділянки, відведеної під забудову об'єкту. Передбачити винос каналізаційних мереж за межі забудови на відстань згідно вимог ДБН. На каналізаційних мережах передбачити влаштування колодязів та дощоприймачів з гідрозатворами у відповідності до вимог ДБН В.2.5-75:2013.

(необхідність обладнання випуску решіткою, усереднювачами, вимірювачами витрат стоків, пробовідбірниками єдиного або роздільного випусків промислових, зливових і побутових стоків, локальних очисних споруд промислових стоків тощо на території підприємства, обладнання контрольних колодязів тощо)

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

Технічні умови є чинними до завершення будівництва об'єкта (частина сьома статті 30 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Один примірник затверджених технічних умов надати в виробничо-технічний відділ ЛМКП "Львівводоканал".

Директор
ЛМКП "Львівводоканал"



В.В. Вольський